

Tabela montażowa - zestawienie materiałów oświetlenie drogowe ul. Kościuszki Gmina Łeba

L.p.	Nr słupa	Nr obwodu	Odcinek kabla	Typ i przekrój kabla	Rura osłonna SRS 75 Arot [m]	Kabel w rurze [m]	Kabel w rowie [m]	Kabel w słupie i zapas [m]	Całkowita dł. odcinka [m]	Rura osłonna DVK 50 Arot [m]	Długość wykopu [m]	Folia kablowa niebieska [m]	Uziom Druć FeZN ϕ 8mm [m]	Słup A1A h=4 m [szt.]	Fundament F 100V/43 300x300 M24 [szt.]	Oprawa oświetleniowa VERA LED 3000K 35W [szt.]	Tabliczka słupowa przelotowa [szt.]	Tabliczka słupowa podziałowa [szt.]	Przewód YDY 3x2,5mm ² w słupach [m]	Końcówki kablowe AL. [szt.]	Kabel YAKY 4x25mm ² [m]	Słup z demontażu z oprawami 2xDAWID h=6 m [szt.]
1.	1/3	3	SO-1/3	YAKXS 4x25mm ²	13	13	11	4	28	24	24	24	24	1	1	1	1		4	4	28	
2.	2/3	3	1/3-2/3	YAKXS 4x25mm ²	5	5	15	4	24	20	20	20	20	1	1	1	1		4	8	24	
3.	3/3	3	2/3-3/3	YAKXS 4x25mm ²	4	4	16	4	24	20	20	20	20	1	1	1	1		4	8	24	
4.	4/3	3	3/3-4/3	YAKXS 4x25mm ²	9	9	12	4	25	21	21	21	21	1	1	1	1		4	8	25	
5.	5/3	3	4/3-5/3	YAKXS 4x25mm ²	4	4	16	4	24	20	20	20	20	1	1	1	1		4	8	24	
6.	6/3	3	5/3-6/3	YAKXS 4x25mm ²		0	21	4	25	21	21	21	21	1	1	1	1		4	8	25	
7.	7/3	3	6/3-7/3	YAKXS 4x25mm ²		0	21	4	25	21	21	21	21	1	1	1	1		4	8	25	
8.	8/3	3	7/3-8/3	YAKXS 4x25mm ²		0	19	4	23	19	19	19	19	1	1	1	1		4	8	23	
9.	8.1/3	3	8/3-8.1/3	YAKXS 4x25mm ²	5	5	24	4	33	29	29	29	29		0	0		1	0	8	33	1
10.	ist. słup	3	8.1/3-ist. słup	YAKXS 4x25mm ²	16	16	16	4	36	32	32	32	32		0	0	1		0	8	36	1
11.	9/3	3	8/3-9/3	YAKXS 4x25mm ²	11	11	11	4	26	22	22	22	22	1	1	1	1		4	8	26	
12.	10/3	3	9/3-10/3	YAKXS 4x25mm ²		0	21	4	25	21	21	21	21	1	1	1	1		4	8	25	
13.	11/3	3	10/3-11/3	YAKXS 4x25mm ²	5	5	15	4	24	20	20	20	20	1	1	1	1		4	8	24	
14.	12/3	3	11/3-12/3	YAKXS 4x25mm ²	5	5	15	4	24	20	20	20	20	1	1	1	1		4	8	24	
15.	13/3	3	12/3-13/3	YAKXS 4x25mm ²	5	5	15	4	24	20	20	20	20	1	1	1	1		4	4	24	
16.	14/3	3	13/3-14/3	YAKXS 4x25mm ²	5	5	15	4	24	20	20	20	20	1	1	1		1	4	8	24	
17.	15/3	3	14/3-15/3	YAKXS 4x25mm ²	6	6	15	4	25	21	21	21	21		0	0	1		0	8	25	1
18.	ist. słup	3	15/3-ist. słup	YAKXS 4x25mm ²	6	6	43	4	53	49	49	49	49		0	0		1	0	8	53	1
19.	16/3	3	15/3-16/3	YAKXS 4x25mm ²	10	10	21	4	35	31	31	31	31		0	0	1		0	8	35	1

20.	17/3	3	16/3-17/3	YAKXS 4x25mm ²		0	32	4	36	32	32	32	32		0	0	1		0	8	36	1
21.	18/3	3	17/3-18/3	YAKXS 4x25mm ²		0	31	4	35	31	31	31	31		0	0	1		0	8	35	1
22.	19/3	3	18/3-19/3	YAKXS 4x25mm ²	8	8	25	4	37	33	33	33	33		0	0	1		0	8	37	1
23.	20/3	3	19/3-20/3	YAKXS 4x25mm ²		0	32	4	36	32	32	32	32		0	0	1		0	8	36	1
24.	21/3	3	21/3-22/3	YAKXS 4x25mm ²		0	32	4	36	32	32	32	32		0	0	1		0	8	36	1
25.	22/3	3	23/3-24/3	YAKXS 4x25mm ²		0	33	4	37	33	33	33	33		0	0	1		0	8	37	1
26.	1/4	4	SO-1/4	YAKXS 4x25mm ²	10	10	14	4	28	24	24	24	24	1	1	1	1		4	8	28	
27.	2/4	4	1/4-2/4	YAKXS 4x25mm ²		0	23	4	27	23	23	23	23	1	1	1	1		4	8	27	
28.	3/4	4	2/4-3/4	YAKXS 4x25mm ²	9	9	18	4	31	27	27	27	27	1	1	1	1		4	8	31	
29.	4/4	4	3/4-4/4	YAKXS 4x25mm ²		0	21	4	25	21	21	21	21	1	1	1	1		4	8	25	
30.	5/4	4	4/4-5/4	YAKXS 4x25mm ²		0	22	4	26	22	22	22	22	1	1	1	1		4	8	26	
31.	ist. słup	4	5/4-ist. słup	YAKXS 4x25mm ²	13	13	36	4	53	49	49	49	49		0	0		1	0	8	53	
32.	6/4	4	5/4-6/4	YAKXS 4x25mm ²	4	4	19	4	27	23	23	23	23	1	1	1	1		4	8	27	
33.	7/4	4	6/4-7/4	YAKXS 4x25mm ²	4	4	14	4	22	18	18	18	18	1	1	1	1		4	8	22	
34.	8/4	4	7/4-8/4	YAKXS 4x25mm ²	10	10	13	4	27	23	23	23	23	1	1	1	1		4	8	27	
35.	9/4	4	8/4-9/4	YAKXS 4x25mm ²		0	18	4	22	18	18	18	18	1	1	1	1		4	8	22	
36.	10/4	4	9/4-10/4	YAKXS 4x25mm ²		0	25	4	29	25	25	25	25	1	1	1	1		4	8	29	
37.	11/4	4	10/4-11/4	YAKXS 4x25mm ²	4	4	19	4	27	23	23	23	23	1	1	1	1		4	8	27	
38.	12/4	4	11/4-12/4	YAKXS 4x25mm ²	4	4	18	4	26	22	22	22	22	1	1	1	1		4	8	26	
39.	13/4	4	12/4-13/4	YAKXS 4x25mm ²		0	19	4	23	19	19	19	19	1	1	1	1		4	8	23	
39.	14/3	4	13/4-14/3	YAKXS 4x25mm ²	11	11	9	4	24	20	20	20	20	0	0	0	1		0	8	24	

Razem :	186	186	815	160	1161	1001	1001	1001	1001	1001	27	27	27	36	4	108	312	1161	11
----------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------	------------	-------------	-----------

Tabela demontażowa - zestawienie materiałów oświetlenie drogowe ul. Kościuszki Gmina Łeba

L.p.	Nr słupa	Nr obwodu	Odcinek kabla	Typ i przekrój kabla	Słup oprawy oświetleniowej h=6m [szt.]	Fundament oprawy oświetleniowej F100V/43 300x300 [szt.]	Oprawa DAWID [szt.]	Źródło światła SONT 150W [szt.]	Źródło światła SONT 70W [szt.]	Wysięgnik słupa dwuramienny niesymetryczny [szt.]	Tabliczka słupowa [szt.]
1.	1	1	0-1	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
2.	2	1	1-2	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
3.	3	1	2-3	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
4.	4	1	3-4	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
5.	5	1	4-5	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
6.	6	1	5-6	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
7.	7	1	6-7	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
8.	8	1	7-8	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
9.	9	1	8-9	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
10.	10	1	9-10	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
11.	11	1	10-11	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
12.	12	1	11-12	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
13.	13	1	12-13	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
14.	14	1	ist. słup	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1
15.	15	1	ist. słup	YAKY 4x35mm ²	1	1	2	1	1	1	1

Razem :	15	15	30	15	15	15	15
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tabela montażowa - zestawienie materiałów zasilanie przepompowni ul. Kościuszki Gmina Łeba

L.p.	Nr słupa	Nr obwodu	Odcinek kabla	Typ i przekrój kabla	Rura osłonowa SRS 75 Arot [m]	Kabel w rurze [m]	Kabel w rowie [m]	Kabel w szafie i zapas [m]	Całkowita dł. odcinka [m]	Folia kablowa niebieska [m]	Uziom Drut FeZN ϕ 8mm[m]	Gniazdo 2x230V IP 44	Wył. Nadmiarowo-prądowy 1xB10A	Kabel YKY 5x10mm ²	Kabel YKY 3x2,5mm ²
1.	-	1	zasil. przep.	YKY 5x10mm ²	16	16	19	4	39	35	19			39	
2.	-	2	zasil. mon. i miej.	YKY 3x2,5mm ²		0	12	4	16	12	12	1	1		16
Razem :					16	16	31	8	55	47	31	1	1	39	16